



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № д.д.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ЮНИА.4214.13.301 ЭЗ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель управления дугогасящими реакторами ПУДГР1		
Разраб.	Грачев В.Г.		10.2017	Схема электрическая принципиальная		
Проб.	Алиев Р.Г.			Лист	1	Листов
Т.контр.	Елагин С.Н.			для РЧОМ		
Н.контр.	Замула К.В.			ООО "Энергия-Т"		
Утв.	Карманов А.В.			Копировал		
				Формат А2		

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Система автоматической настройки компенсации САНК-6.2-01-УХЛ4	1	ООО "Энергия-Т"
VD1	Диод 1N4007	1	
HL1	Лампа полупроводниковая СКЛ-11-А-Ж-П-2-220	1	желтая с отв. d=27мм
KL1	Реле CR-P230AC2 8A 220В (с цоколем логическим CR-LSx) (с RC-цепью CR-P/M 52C 1SVR 405 653 R100)	1	"ABB"
SF1	Выключатель автоматический двухполюсный 2А с ВА47-063 Про 4,5кА	1	"Контактор"
SF2	Выключатель автоматический однополюсный		"Контактор"
SF3	2А с ВА47-063 Про 4,5кА (2А с ВА47-29 MVA20-1-002-С)	2	("ИЭК")
SQ1	ВК АРТ.7000471 вспомогательный контакт для ВА47-063Про		"Контактор"
SQ2	(Аналог. Контакт состояния КС47 MVA01D-KS-1)	2	("ИЭК")
XS1	Розетка РАр 10-3-0П (с заземлением)	1	на DIN-рейку
XT1	Клеммник наборный на 26 контактов UT6 PHOENIX CONTACT	1 28	"PHOENIX CONTACT" серая
	Мостик (перемычка) FBS 2-8	2	"PHOENIX CONTACT"
	Мостик (перемычка) FBS 3-8	1	"PHOENIX CONTACT"
XT2	Клеммник трехконтактный 2,5 мм ²	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Инв. № докл.
Взам. инв. №	Подп. и дата
	Инв. № докл.
Инв. № подл.	Подп. и дата
	Инв. № докл.

ЮНИА.4214.13.301 ЭЗ

Лист
2